

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

Место нахождения (адрес): г. Славянск-на-Кубани, ул. Полковая, 235/1

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, тел. 4-05-35

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>2.1. Участки и территории</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Вход на территорию:</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении   | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4                                       |
| - высота порога или перепад у калитки  | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4                                       |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>  |                                  |                        |                                  |   |
| - высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 – 15 см.            |                                  | функциональная зона отсутствует                       |
| - ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.            |                                  | п. 4.1.12   |
| - единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.12   |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                |                                  | п. 4.1.12   |
| - контрастная окраска краевых ступеней   | С                                | наличие                |                                  | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>                              |                                  |                        |                                  |   |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.        |                                  | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                    | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                  |                        |                                  |   |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 4.1.15   |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.           |                                  | п. 4.1.15   |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования          | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Автостоянка</b>  |                                  |                                 |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| Количество мест для транспорта инвалидов  | О, С, Г, К                       | не менее 10%<br>(но не менее 1) |                                  | п. 4.2.1   |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>       | К                                | 5%                              |                                  | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                             |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                             | К, О                             | не более 50 м.                  |                                  | п. 4.2.2   |
| Обозначение места специальным знаком:   |                                  |                                 |                                  |  |
| - на поверхности покрытия стоянки   | О, С, Г, К                       | наличие                         |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.    | О, С, Г, К                       | наличие                         |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:   |                                  |                                 |                                  |  |
| - ширина  | К                                | не менее 1,0 м.                 |                                  | рис. Д.5   |
| - уклон   | К                                | не более 10%                    |                                  | п. 4.1.8   |
| - перепад высот в месте съезда  | К                                | не более 1,5 см.                |                                  | п. 4.1.8   |
| <b>Путь к входу в здание:</b>   |                                  |                                 |                                  |  |
| - указатели направления движения  | К                                | наличие                         | не требуется                     | п. 4.1.3<br>находится в зоне видимости                   |
| - ширина пути движения  | К                                | не менее 1,2 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.7<br>-  |
| - продольный уклон пути движения  | К                                | не более 5%                     | соответствует                    | п. 4.1.7<br>-  |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути  | С                                | не менее 5,0 см.                | соответствует                    | п. 4.1.8<br>-  |
| <b>Открытая лестница:</b>   |                                  |                                 |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| - высота подъема ступеней   | О, С                             | 12 – 15 см.                     |                                  | п. 4.1.12  |
| - ширина ступеней   | О, С                             | 35 - 40 см.                     |                                  | п. 4.1.12  |
| - единообразная геометрия ступеней  | О, С                             | наличие                         |                                  | п. 4.1.12  |
| - поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>                                       | О, С                             | наличие                         |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                         |                                  | п. 4.1.12  |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней   | С                                | наличие                         |                                  | п. 4.1.12  |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>   | К                                | наличие                         |                                  | п. 4.1.14  |
| - длина марша пандуса   | К                                | не более 9,0 м.                 |                                  | п. 4.1.14  |
| - уклон пандуса (высота / длина)  | К                                | не более 1/20 (5%)              |                                  | п. 4.1.14  |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                     | К                                | не менее<br>1,5 x 1,5 м.        |                                  | п. 4.1.15  |
| <b>Поручни пандуса:</b>   |                                  |                                 |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон  | К, О                             | наличие                         |                                  | п. 4.1.15  |
| - на высоте   | К                                | 0,7 м.                          |                                  | п. 4.1.15  |
| - на высоте   | О                                | 0,9 м.                          |                                  | п. 4.1.15  |
| - расстояние между поручнями  | К                                | 0,9 - 1,0 м.                    |                                  | п. 4.1.15  |



| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования           | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>2.2. Вход</b>   |                                  |                                  |                                  |   |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>   |                                  |                                  |                                  | осмотрен вход с левой стороны здания  |
| - поручни по обеим сторонам  | О, С                             | наличие                          | отсутствует                      | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)<br>поручень со второй стороны не установлен   |
| - поручни на высоте  | О, С                             | 90 см.                           | не соответствует                 | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)<br>поручень со второй стороны не установлен   |
| - высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 – 15 см.                      | соответствует                    | п. 4.1.12   |
| - ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.                      | соответствует                    | п. 4.1.12   |
| - единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                          | в наличии                        | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>                                     | К                                | наличие                          | не требуется                     | п. 4.1.14 слева от входной лестницы оборудован беспрепятственный вход в здание с соответствующим уклоном, не требующим оборудования поручнями |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.                  |                                  | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)               |                                  | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                      | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.            |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                  |                                  |                                  |   |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                          |                                  | п. 4.1.15   |
| - непрерывная поверхность по всей длине  | К, О                             | наличие                          |                                  | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)   |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                           |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                           |                                  | п. 4.1.15   |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.                     |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b> | К                                | наличие                          |                                  | п. 4.1.14; п. 5.2.13  |
| <b>Входная площадка</b>  |                                  |                                  |                                  |   |
| <b>Размер входной площадки:</b>  |                                  |                                  |                                  |   |
| - при открывании двери наружу  | К                                | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | соответствует                    | п. 5.1.3  |
| - при наличии пандуса  | К                                | не менее 2,2 x 2,2 м.            | соответствует                    | п. 5.1.3  |
| <b>Нескользящее покрытие</b>   | К, О, С                          | наличие                          | в наличии                        | п. 5.1.3  |
| <b>Дверь входная наружная:</b>   |                                  |                                  |                                  |   |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | К                                | не менее 0,9 см.                 | соответствует                    | п. 5.1.4  |
| - высота порога двери  | К                                | не более 1,4 см.                 | соответствует                    | п. 5.1.4  |
| <b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>                                    | С                                | наличие                          | не требуется                     | п. 5.1.5  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию   |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Тамбур</b> (глубина x ширина)   | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | соответствует                    | п. 5.1.7; рис. Д. 10<br>-  |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>   |                                  |                        |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | К                                | не менее 0,9 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-  |
| - высота порога двери  | К                                | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С                                | наличие                | не требуется                     | п. 5.1.5<br>-  |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>                          |                                  |                        |                                  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К                                | не менее 1,5 м.        | соответствует                    | п. 5.2.1<br>-  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К                                | не менее 1,2 м.        | соответствует                    | п. 5.2.1<br>-  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 5.2.4<br>-  |
| Высота порогов или перепад высот   | К                                | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.2.4<br>-  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                                   |                                  |                        |                                  |  |
| - на стенах  | С                                | не более 10 см.        | соответствует                    | п. 5.2.7<br>-  |
| - на отдельно стоящей опоре  | С                                | не более 30 см.        | соответствует                    | п. 5.2.7<br>-  |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью  | О, С                             | наличие                | в наличии                        | п. 5.2.9<br>-  |
| Поручни с двух сторон лестницы   | О, С                             | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.15<br>поручень со второй стороны не установлен  |
| Поручни на высоте  | О, С                             | 90 см.                 | не соответствует                 | п. 5.2.15<br>существующий поручень установлен на высоте, превышающей нормы; поручень со второй стороны не установлен |
| Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием                    | С, О                             | не менее 30 см.        | не соответствует                 | п. 5.2.10<br>поручень со второй стороны не установлен  |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц   | С                                | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.16<br>не установлены  |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу                          | С                                | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.10<br>не установлены  |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними  | С                                | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.12<br>имеют схожий цвет   |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>                                  |                                  |                        |                                  |   |
| - высота одного подъема   | К, О                             | не более 0,8 м.        | не соответствует                 | п. 5.2.13<br>пандус не оборудован                     |
| - уклон (отношение высота / длина)  | К, О                             | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 5.2.13   |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее   | К, О                             | не более 1/10 (10%)    |                                  | п. 5.2.13   |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса  | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  | п. 5.2.13   |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:   | К, О                             | наличие                |                                  | п. 5.2.15   |
| - на высоте   | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 5.2.15   |
| - на высоте   | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 5.2.15   |
| - расстояние между поручнями  | К                                | 0,9 - 1,0 м.           |                                  | п. 5.2.15   |
| - горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием                           | К, С, О                          | не менее 30 см.        |                                  | п. 5.2.15   |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)                              | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.14   |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.                               | К, О                             | наличие                |                                  | п. 5.2.13   |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| - ширина проема одной створки двери в свету   | К                                | не менее 0,9 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-   |
| - высота порога двери   | К                                | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-   |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С                                | наличие                | не требуется                     | п. 5.1.5<br>-   |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>  |                                  |                        |                                  | функциональная зона отсутствует                       |
| - габариты кабины (глубина x ширина)  | К                                | не менее 1,5 x 1,7 м.  |                                  | п. 5.2.18   |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)   | К                                | не менее 0,95 м.       |                                  | п. 5.2.18   |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008               |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20   |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20   |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1 (Вариант «А»)</b>                                       |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>  |                                  |                        |                                  |   |
| Количество мест для инвалидов-колясочников  | К                                | не менее 1%            | соответствует                    | п. 7.1.7<br>-   |

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования     | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию           |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| Размер места для инвалида-колясочника:  |                                  |                            |                                  |   |
| - при доступе сбоку   | К                                | 0,55 x 0,85 м.             | соответствует                    | п. 7.1.7<br>-   |
| - при доступе спереди или сзади   | К                                | 1,25 x 0,85 м.             | соответствует                    | п. 7.1.7<br>-   |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                  | К                                | не более 0,85 м.           | соответствует                    | п. 7.1.9<br>-   |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                            | К                                | не менее 1,0 м.            | соответствует                    | п. 7.1.9<br>-   |
| <b>Предприятия торговли</b>   |                                  |                            |                                  | функциональная зона отсутствует                                 |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.   | К                                | не более 0,85 м.           |                                  | п. 7.4.1  |
| Глубина полок   | К                                | не более 0,5 м.            |                                  | п. 7.4.1  |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1                 |                                  | п. 7.4.2  |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1,1 м.            |                                  | п. 7.4.2  |
| <b>Предприятия питания</b>  |                                  |                            |                                  | функциональная зона отсутствует                                 |
| Ширина проходов   | К                                | не менее 0,9 м.            |                                  | п. 7.4.7  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.   | К                                | не менее 1                 |                                  | п. 7.4.7  |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К                                | наличие                    |                                  | п. 7.4.7  |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>  |                                  |                            |                                  |   |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)  | К                                | не менее 0,85 x 1,0        | не предусмотрено                 | п. 7.1.9<br>-   |
| Количество номеров для инвалидов  | К, О, С, Г                       | 5%                         | не предусмотрено                 | п. 6.3.1  |
| Входная дверь в номер:  |                                  |                            |                                  |   |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.            | соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8<br>-  |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.           | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-   |
| Свободное пространство в номере   | К                                | диаметр<br>не менее 1,4 м. | соответствует                    | п. 6.3.1<br>-   |
| Туалет в номере (на этаже):   |                                  |                            |                                  |   |
| - ширина дверного проема  | К                                | не менее 0,8 м.            | не соответствует                 | п. 6.3.2; 6.1.8 санитарно-гигиеническая кабина не выделена      |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.           | не соответствует                 | п. 5.1.4 санитарно-гигиеническая кабина не выделена             |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                             | К                                | не менее 0,75 м.           | не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11 санитарно-гигиеническая кабина не выделена |
| - пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр не менее 1,4 м     | не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11 санитарно-гигиеническая кабина не выделена |
| - откидные опорные поручни, штанги  | К, О                             | наличие                    | отсутствует                      | п. 5.3.3; рис. Д. 11 санитарно-гигиеническая кабина не выделена |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>   |                                  |                            |                                  |   |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.            | соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8<br>-  |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.           | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-   |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования     | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| - ширина прохода  | К                                | не менее 1,2 м.            | соответствует                    | п. 5.2.2   |
| - стол с высотой рабочей поверхности  | К                                | не более 0,85 м.           | соответствует                    | -  |
| - ширина и высота проема стола для ног  | К                                | не менее 0,75 x 0,49 м.    | соответствует                    | п. 7.1.9   |
| - пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр<br>не менее 1,4 м. | соответствует                    | -  |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>  |                                  |                            |                                  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества   | К                                | 7% (но не менее 1)         | не соответствует                 | п. 5.3.2<br>не выделены                                  |
| Знак доступности кабины для инвалидов   | К                                | наличие                    | отсутствует                      | п. 5.3.6<br>не обозначено                                |
| Размер кабины (ширина x глубина)  | К                                | не менее 1,65 x 1,8 м.     | соответствует                    | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Ширина двери кабины   | К                                | не менее 0,9 м.            | соответствует                    | -  |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом   | К                                | не менее 0,75 м.           | соответствует                    | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр не менее 1,4 м.    | соответствует                    | -  |
| Откидные опорные поручни, штанги  | К, О                             | наличие                    | отсутствует                      | п. 5.3.3; рис. Д. 11<br>не установлены                   |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом   | К                                | наличие                    | отсутствует                      | п. 5.3.6<br>не установлена                               |
| <b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>  |                                  |                            |                                  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения   | К, С, Г                          | наличие                    | в наличии                        | п. 5.5.1   |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г                          | наличие                    | отсутствует                      | п. 5.5.8<br>информация не продублирована                 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте   | К, С, Г                          | от 1,5 до 4,5 м.           | не требуется                     | п. 5.5.4; 5.5.6  |
| Речевые информаторы   | С                                | наличие                    | не требуется                     | п. 5.5.3; 5.5.4  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации  | Г                                | наличие                    | не требуется                     | п. 5.5.3; 5.5.4  |



### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | К  | О | С | Г |
| Участки и территории                    | +  | + | + | # |
| Вход                                    | +  | - | - | # |
| Пути движения                           | -  | - | - | # |
| Зона оказания услуги                    | -  | - | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | -  | - | # | # |
| Средства информации                     | -  | # | - | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен   |                             |   |   |   |   |
| Объект недоступен | X                           | X   | X | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации  |
|-----------------------------------|--|
| Участки и территории              | -  |
| Вход                              | Входную лестницу оборудовать поручнем со второй стороны.   |
| Пути движения                     | Межэтажную лестницу оборудовать поручнем со второй стороны на высоте 90 см с не травмирующей завершающей частью поручней длиннее марша лестницы на 0,3 м. Существующий поручень расположить на высоте 90 см. от пола. Установить тактильные указатели на поручнях лестницы, тактильные напольные указатели перед лестницей вверху и внизу за 60 см. перед началом ступеней. Площадки перед лестницами окрасить в отличный от ступеней цвет. Организовать процесс обучения для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, на 1 этаже, либо продублировать межэтажную лестницу подъемным устройством. |
| Зона оказания услуги              | -  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать универсальную кабину в уборной размером не менее 1,65 x 1,8 м., с выделением свободного пространства для размещения кресла-коляски рядом с унитазом размером не менее 0,75 м., с пространством для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м., обозначить кабину специальным знаком, установить откидные опорные поручни, штанги, тревожную кнопку вызова персонала для оказания помощи.   |
| Средства информации               | Информацию о назначении помещений внутри здания продублировать рельефными знаками.   |

«19» апреля 2016 г.

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Славянском районе



Кузнецова Н.Г.



| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации  |
|-----------------------------------|--|
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать универсальную кабину в уборной размером не менее 1,65 x 1,8 м., с выделением свободного пространства для размещения кресла-коляски рядом с унитазом размером не менее 0,75 м., с пространством для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м., обозначить кабину специальным знаком, установить откидные опорные поручни, штанги, тревожную кнопку вызова персонала для оказания помощи. |
| Средства информации               | Информацию о назначении помещений внутри здания продублировать рельефными знаками.   |

«18» апреля 2016 г.

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Славянском районе



Кузнецова Н.Г.